Parte de trabajo diario

TU AGUA POTABLE.es

Parte de trabajo Nº 100/2021		Fecha 10/05/2021	
Km INICIO 214828	Km FINAL 214843	Km TOTAL 15	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00	Final 08:45:00	Total 00:45:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00		
Día anterior 1.80	Día actual 1.80	Diferencia
REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00		
Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00	ppm 0.89	Medidas Correctoras --
CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00	ppm	Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 08:30:00		
Día anterior 059202	Día actual 059213	Metros cúbicos 11

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:35:00		
Lectura anterior 737.3	Lectura actual 737.3	Diferencia
Repostar No	Reserva	Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 08:40:00	ppm 0.43	Medidas correctoras --
CLORO UE-45 HORA 08:20:00	ppm 0.55	Medidas correctoras --
CLORO UE-46 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --

ooo

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios

Comunidad Horas

Inicio	08:45:00	Final	10:50:00	Total	02:05:00

HORA DEPÓSITOS 09:05:00

Día anterior	3	Día actual	2	Horas total	
Horas pocero	3	Coinciden	Si	Diferencia	0

CLORO DEPÓSITOS HORA 09:10:00

Depósito metálico	09:10:00	ppm	0.82	Medidas correctoras	--
Depósito obra	09:15:00	ppm	0.59	Medidas correctoras	--

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA 09:15:00

Limpieza racor	No	Cambio garrafa	No	Reparación	No
Limpieza racor	No	Cambio garrafa	No	Otras	

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA 09:20:00

Día anterior	154970	Día actual	155030	Metros cúbicos	60

CLORO RINCONS HORA	09:00:00	ppm	0.85	Medidas correctoras	--
CLORO PEDRETAS HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO LA PINADA HORA	08:55:00	ppm	0.73	Medidas correctoras	--
CLORO SECANET HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO SAFAREIG HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO CAÑADA CONFITES HORA	08:50:00	ppm	0.75	Medidas correctoras	--

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA 00:00:00

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios