Parte de trabajo diario

TU AGUA POTABLE.es

Parte de trabajo Nº 145/2021		Fecha 09/06/2021	
Km INICIO 215429	Km FINAL 215444	Km TOTAL 15	Repostado (€) 0
Horario inicio 07:55:00		Horario fin 15:30:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00	Final 15:30:00	Total 00:00:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.60	Día actual 1.65	Diferencia -0.04999999999999982

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00	ppm 0.92	Medidas Correctoras --
CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00	ppm	Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 08:25:00

Día anterior 059568	Día actual 059584	Metros cúbicos 16

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:30:00

Lectura anterior 742.4	Lectura actual 742.4	Diferencia
Repostar No	Reserva	Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 08:40:00	ppm 0.99	Medidas correctoras --
CLORO UE-45 HORA 08:20:00	ppm 1.11	Medidas correctoras --
CLORO UE-46 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --

ooo

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **10:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios

Trabajo en obra deposito pozo San jaime

Comunidad Horas

Inicio **08:45:00**	Final **10:00:00**	Total **01:15:00**

HORA DEPÓSITOS **09:10:00**

Día anterior **3**	Día actual **4**	Horas total
Horas pocero	Coinciden **Si**	Diferencia **0**

CLORO DEPÓSITOS HORA **09:15:00**

Depósito metálico **09:15:00**	ppm **0.91**	Medidas correctoras **--**
Depósito obra **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:20:00**

Limpieza racor **No**	Cambio garrafa **No**	Reparación **No**
Limpieza racor **No**	Cambio garrafa **No**	Otras

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Día anterior **156609**	Día actual **156609**	Metros cúbicos **0**

CLORO RINCONS HORA **09:05:00**	ppm **0.89**	Medidas correctoras **--**
CLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**
CLORO LA PINADA HORA **09:00:00**	ppm **0.59**	Medidas correctoras **--**
CLORO SECANET HORA **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**
CLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**
CLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**	ppm **0.72**	Medidas correctoras **--**

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios