

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **193/2021**Fecha **21/07/2021**Km INICIO **216382**Km FINAL **216398**Km TOTAL **16**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **16:25:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **08:55:00**Total **00:55:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.6**Día actual **1.45**Diferencia **0.150000000000000013**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **0.8**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **16:00:00**ppm **0.46**Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:35:00**Día anterior **060401**Día actual **060420**Metros cúbicos **19**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:40:00**Lectura anterior **743.7**Lectura actual **743.7**

Diferencia

Repostar **No**Reserva **34**

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:45:00**ppm **1**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:25:00**ppm **0.38**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

20.07 compra gasolina por 10€ para generador y compra gasol por 40€ para generador del Pozo.

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:55:00**

Final **10:05:00**

Total **01:10:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:30:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **4**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:20:00**

Depósito metálico **09:20:00**

ppm **0.84**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:25:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:30:00**

Día anterior **159524**

Día actual **159599**

Metros cúbicos **75**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.73**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:05:00**

ppm **0.71**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.78**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Secanet c. Saidía: topar agujero con 3 collarines y 2 tuberías; hacer un conexión nuevo contador 566.

o o o