Parte de trabajo diario



Parte de trabajo N° 201/2021		Fecha 28/07/2021	
Km INICIO 216495	Km FINAL 216525	Km TOTAL 30	Repostado (€) 0
Horario inicio 07:57:00		Horario fin 22:35:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00	Final 08:50:00	Total 00:50:00
	000	
NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00		
Día anterior 1.85	Día actual 1.70	Diferencia 0.1500000000000013
REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00		
Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Reparación No
	000	
CLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00	ppm 1.50	Medidas Correctoras
CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00	ppm	Medidas Correctoras
	000	
CONTADOR POZO HORA 08:25:00		
Día anterior 060537	Día actual 060547	Metros cúbicos 10
	000	
revisión generador hora 08:30:00		
Lectura anterior 745.1	Lectura actual 745.1	Diferencia
Repostar No	Reserva	Compra gasoil
	000	
CLORO UE-44 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras
CLORO UE-45 HORA 08:20:00	ppm 0.47	Medidas correctoras
CLORO UE-46 HORA 08:40:00	ppm 0.45	Medidas correctoras

000

Contadores

Lectura Nº contador Lectura contador

Reparación Nº contador Lectura contador

Sustitución Nº contador Lectura contador

Instalación Nº contador Lectura contador

000

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería No Sustitución Tubería No Instalación Tubería No

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

000

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

000

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

000

Otros comentarios

000

Comunidad Horas

Inicio 08:45:00	Final 09:55:00	Total 01:10:00			
	000				
HORA DEPÓSITOS 09:15:00					
Día anterior 3	Día actual 3	Horas total			
Horas pocero 3	Coinciden Si	Diferencia 0			
	000				
CLORO DEPÓSITOS HORA 09:20:00					
Depósito metálico 09:20:00	ppm 0.89	Medidas correctoras			
Depósito obra 00:00:00	ppm	Medidas correctoras			
	000				
REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA 09:30:00					
Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Reparación No			
Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Otras			
	000				
CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA 09:35:00					
Día anterior 160011	Día actual 160066	Metros cúbicos 55			
	000				
CLORO RINCONS HORA 09:10:00	ppm 0.92	Medidas correctoras			
CLORO PEDRETAS HORA 00:00:00		Medidas correctoras			
CLORO LA PINADA HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras			
CLORO SECANET HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras			
CLORO SAFAREIG HORA 09:00:00	ppm 0.81	Medidas correctoras			
CLORO CAÑADA CONFITES HORA 08:50:00	ppm 0.97	Medidas correctoras			
000					
REVISIÓN URBANIZACIONES HORA 00:00:00					
REVISION ONDAMIZACIONES FIORA CO.SU.OU					

000

Contadores

Lectura Nº contador Lectura contador

Reparación Nº contador Lectura contador

Sustitución Nº contador Lectura contador

Instalación Nº contador Lectura contador

000

Fugas

Zona/Lugar **Secanet** Avería **Secanet**

Corrección

Reparación Tubería No Sustitución Tubería No Instalación Tubería No

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

000

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

000

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

000

Otros comentarios

000