Parte de trabajo diario

TU AGUA POTABLE.es

Parte de trabajo Nº 232/2021		Fecha 26/08/2021	
Km INICIO 217125	Km FINAL 217139	Km TOTAL 14	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:35:00		Horario fin 10:40:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:35:00	Final 09:25:00	Total 00:50:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:35:00		
Día anterior 1.8	Día actual 1.85	Diferencia -0.050000000000000044
REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:40:00		
Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 08:45:00	ppm 1.48	Medidas Correctoras --
CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00	ppm	Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 09:05:00		
Día anterior 061147	Día actual 061157	Metros cúbicos 10

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:10:00		
Lectura anterior 754.8	Lectura actual 754.8	Diferencia
Repostar No	Reserva	Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 09:15:00	ppm 1.15	Medidas correctoras --
CLORO UE-45 HORA 09:00:00	ppm 0.58	Medidas correctoras --
CLORO UE-46 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --

ooo

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios

Comunidad Horas

Inicio	09:25:00	Final	10:15:00	Total	00:50:00

HORA DEPÓSITOS 10:05:00

Día anterior	3	Día actual	3	Horas total	
Horas pocero	3	Coinciden	Si	Diferencia	0

CLORO DEPÓSITOS HORA 09:55:00

Depósito metálico	09:55:00	ppm	0.91	Medidas correctoras	--
Depósito obra	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA 10:00:00

Limpieza racor	No	Cambio garrafa	Si	Reparación	No
Limpieza racor	No	Cambio garrafa	No	Otras	

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA 10:05:00

Día anterior	161965	Día actual	162020	Metros cúbicos	55

CLORO RINCONS HORA	09:50:00	ppm	0.92	Medidas correctoras	--
CLORO PEDRETAS HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO LA PINADA HORA	09:40:00	ppm	0.86	Medidas correctoras	--
CLORO SECANET HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO SAFAREIG HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO CAÑADA CONFITES HORA	09:25:00	ppm	0.82	Medidas correctoras	--

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA 00:00:00

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios