

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **263/2021**

Fecha **26/09/2021**

Km INICIO **217759**

Km FINAL **217776**

Km TOTAL **17**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **09:00:00**

Horario fin **11:35:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:00:00**

Final **10:00:00**

Total **01:00:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:05:00**

Día anterior **1.80**

Día actual **2.05**

Diferencia **-0.24999999999999978**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:10:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **09:00:00**

ppm **1.33**

Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **11:30:00**

ppm **0.96**

Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:35:00**

Día anterior **061456**

Día actual **061469**

Metros cúbicos **13**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:40:00**

Lectura anterior **755.8**

Lectura actual **755.8**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **09:30:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **09:50:00**

ppm **0.80**

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:00:00**

Final **11:15:00**

Total **01:15:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **11:00:00**

Día anterior **3**

Día actual

Horas total

Horas pocero

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:50:00**

Depósito metálico **10:50:00**

ppm **1.27**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:55:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **11:00:00**

Día anterior **163505**

Día actual **163505**

Metros cúbicos **0**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:35:00**

ppm **1.50**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **10:10:00**

ppm **0.80**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:00:00**

ppm **0.78**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Con tormenta no hay agua nueva en deposito metálico. Programador tiene Stop.

o o o