Parte de trabajo diario

TU AGUA POTABLE.es

Parte de trabajo Nº 349/2021		Fecha 22/12/2021	
Km INICIO 218592	Km FINAL 218592	Km TOTAL 0	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00	Final 09:10:00	Total 01:10:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00		
Día anterior 2.15	Día actual 2.05	Diferencia 0.10000000000000009
REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00		
Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00	ppm 0.87	Medidas Correctoras --
CLORO DEPÓSITO HORA 11:50:00	ppm 0.96	Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 08:40:00		
Día anterior 062142	Día actual 062146	Metros cúbicos 4

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:45:00		
Lectura anterior 759	Lectura actual 759	Diferencia
Repostar No	Reserva	Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 08:55:00	ppm 0.99	Medidas correctoras --
CLORO UE-45 HORA 08:30:00	ppm 1.08	Medidas correctoras --
CLORO UE-46 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --

ooo

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios

Comunidad Horas

Inicio 09:10:00	Final 10:10:00	Total 01:00:00

HORA DEPÓSITOS 09:55:00

Día anterior 2	Día actual 2	Horas total
Horas pocero 2	Coinciden Si	Diferencia 0

CLORO DEPÓSITOS HORA 09:50:00

Depósito metálico 09:50:00	ppm 1.03	Medidas correctoras --
Depósito obra 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA 10:00:00

Limpieza racor No	Cambio garrafa Si	Reparación No
Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Otras

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA 09:55:00

Día anterior 167400	Día actual 167438	Metros cúbicos 38

CLORO RINCONS HORA 09:45:00	ppm 0.94	Medidas correctoras --
CLORO PEDRETAS HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --
CLORO LA PINADA HORA 09:30:00	ppm 1.11	Medidas correctoras --
CLORO SECANET HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --
CLORO SAFAREIG HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --
CLORO CAÑADA CONFITES HORA 09:10:00	ppm 0.95	Medidas correctoras --

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA 00:00:00

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios

Tomar lectura