

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **8/2022**

Fecha **08/01/2022**

Km INICIO **218592**

Km FINAL **218592**

Km TOTAL **0**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **09:00:00**

Horario fin **13:30:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:00:00**

Final **10:00:00**

Total **01:00:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:00:00**

Día anterior **2.00**

Día actual **2.00**

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:05:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **09:10:00**

ppm **1.17**

Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **12:20:00**

ppm **1.04**

Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **09:30:00**

Día anterior **062233**

Día actual **062239**

Metros cúbicos **6**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:35:00**

Lectura anterior **759.3**

Lectura actual **759.3**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **09:25:00**

ppm **0.91**

Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **09:45:00**

ppm **0.83**

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:00:00**

Final **11:00:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:39:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:35:00**

Depósito metálico **10:35:00**

ppm **1.04**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **00:00:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:40:00**

Día anterior **168086**

Día actual **168144**

Metros cúbicos **58**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:25:00**

ppm **1.00**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **10:15:00**

ppm **0.73**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:00:00**

ppm **0.83**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Montar la puerta de contador 304 y ósmosis.

o o o