Parte de trabajo diario

TU AGUA POTABLE.es

Parte de trabajo Nº 127/2022		Fecha 28/04/2022	
Km INICIO 220147	Km FINAL 220168	Km TOTAL 21	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00	Final 09:25:00	Total 01:25:00

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.90	Día actual 1.80	Diferencia 0.09999999999999987

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Reparación No

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00	ppm 0.67	Medidas Correctoras --
CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00	ppm	Medidas Correctoras --

CONTADOR POZO HORA 08:55:00

Día anterior 062943	Día actual 062946	Metros cúbicos 3

REVISIÓN GENERADOR HORA 09:00:00

Lectura anterior 764.4	Lectura actual 764.8	Diferencia 0.39999999999997726
Repostar No	Reserva	Compra gasoil

CLORO UE-44 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --
CLORO UE-45 HORA 08:25:00	ppm 0.84	Medidas correctoras --
CLORO UE-46 HORA 09:15:00	ppm 0.57	Medidas correctoras --

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción: **Una marcha de generador durante 20 minutos**

Reparación - Descripción:

Otros comentarios

Conexión contador 214 Repostar furgoneta por 50€

Comunidad Horas

Inicio **09:25:00**	Final **10:15:00**	Total **00:50:00**

HORA DEPÓSITOS **10:05:00**

Día anterior **2**	Día actual **2**	Horas total
Horas pocero **2**	Coinciden **Si**	Diferencia **0**

CLORO DEPÓSITOS HORA **09:55:00**

Depósito metálico **09:55:00**	ppm **0.76**	Medidas correctoras **--**
Depósito obra **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:00:00**

Limpieza racor **No**	Cambio garrafa **No**	Reparación **No**
Limpieza racor **No**	Cambio garrafa **No**	Otras

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:05:00**

Día anterior **172759**	Día actual **172799**	Metros cúbicos **40**

CLORO RINCONS HORA **09:50:00**	ppm **0.82**	Medidas correctoras **--**
CLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**
CLORO LA PINADA HORA **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**
CLORO SECANET HORA **00:00:00**	ppm	Medidas correctoras **--**
CLORO SAFAREIG HORA **09:35:00**	ppm **0.61**	Medidas correctoras **--**
CLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:25:00**	ppm **0.82**	Medidas correctoras **--**

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios