Parte de trabajo diario

TU AGUA POTABLE.es

Parte de trabajo Nº 178/2022		Fecha 13/06/2022	
Km INICIO 221070	Km FINAL 221095	Km TOTAL 25	Repostado (€) 60
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00	Final 09:05:00	Total 01:05:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00		
Día anterior 1.20	Día actual 1.30	Diferencia -0.10000000000000009
REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00		
Limpieza racor No	Cambio garrafa No	Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00	ppm 0.48	Medidas Correctoras --
CLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00	ppm	Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 08:35:00		
Día anterior 063636	Día actual 063664	Metros cúbicos 28

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:40:00		
Lectura anterior 766.0	Lectura actual 766.0	Diferencia
Repostar No	Reserva 35	Compra gasoil 60

ooo

CLORO UE-44 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --
CLORO UE-45 HORA 08:30:00	ppm 0.52	Medidas correctoras --
CLORO UE-46 HORA 08:55:00	ppm 0.73	Medidas correctoras --

ooo

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios

Compra gasolina para generador pequeño por 10€

Comunidad Horas

Inicio	09:05:00	Final	09:55:00	Total	00:50:00

HORA DEPÓSITOS 09:40:00

Día anterior	4	Día actual	3	Horas total	
Horas pocero	4	Coinciden	Si	Diferencia	0

CLORO DEPÓSITOS HORA 09:30:00

Depósito metálico	09:30:00	ppm	0.87	Medidas correctoras	--
Depósito obra	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA 09:35:00

Limpieza racor	No	Cambio garrafa	Si	Reparación	No
Limpieza racor	No	Cambio garrafa	No	Otras	

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA 09:40:00

Día anterior	175182	Día actual	175260	Metros cúbicos	78

CLORO RINCONS HORA	09:25:00	ppm	0.76	Medidas correctoras	--
CLORO PEDRETAS HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO LA PINADA HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO SECANET HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO SAFAREIG HORA	09:10:00	ppm	0.84	Medidas correctoras	--
CLORO CAÑADA CONFITES HORA	09:05:00	ppm	0.90	Medidas correctoras	--

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA 00:00:00

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios

Tapar tubería general cerca del deposito metálico con arena y con sal. Reparación fuga con cloro en deposito metálico. Mantenimiento baterías en deposito metálico