Parte de trabajo diario

TU AGUA POTABLE.es

Parte de trabajo Nº 226/2022		Fecha 22/07/2022	
Km INICIO 222117	Km FINAL 222136	Km TOTAL 19	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00	Final 08:50:00	Total 00:50:00

ooo

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00		
Día anterior 1.30	Día actual 1.40	Diferencia -0.09999999999999987
REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00		
Limpieza racor Si	Cambio garrafa No	Reparación No

ooo

CLORO DEPÓSITO HORA 08:10:00	ppm 0.71	Medidas Correctoras --
CLORO DEPÓSITO HORA 11:50:00	ppm 1.01	Medidas Correctoras --

ooo

CONTADOR POZO HORA 08:30:00		
Día anterior 064594	Día actual 064624	Metros cúbicos 30

ooo

REVISIÓN GENERADOR HORA 08:35:00		
Lectura anterior 769.6	Lectura actual 769.6	Diferencia
Repostar No	Reserva	Compra gasoil

ooo

CLORO UE-44 HORA 08:40:00	ppm 0.70	Medidas correctoras --
CLORO UE-45 HORA 08:20:00	ppm 0.54	Medidas correctoras --
CLORO UE-46 HORA 00:00:00	ppm	Medidas correctoras --

ooo

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios

Comunidad Horas

Inicio	08:50:00	Final	10:35:00	Total	01:45:00

HORA DEPÓSITOS 10:30:00

Día anterior	3	Día actual	4	Horas total	
Horas pocero	3	Coinciden	Si	Diferencia	0

CLORO DEPÓSITOS HORA 10:15:00

Depósito metálico	10:15:00	ppm	0.90	Medidas correctoras	--
Depósito obra	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA 10:20:00

Limpieza racor	Si	Cambio garrafa	Si	Reparación	No
Limpieza racor	No	Cambio garrafa	No	Otras	

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA 10:30:00

Día anterior	177589	Día actual	177644	Metros cúbicos	55

CLORO RINCONS HORA	10:10:00	ppm	0.79	Medidas correctoras	--
CLORO PEDRETAS HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO LA PINADA HORA	10:00:00	ppm	0.89	Medidas correctoras	--
CLORO SECANET HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO SAFAREIG HORA	00:00:00	ppm		Medidas correctoras	--
CLORO CAÑADA CONFITES HORA	08:50:00	ppm	0.71	Medidas correctoras	--

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA 00:00:00

OTRAS ACTIVIDADES HORARIO **00:00:00**

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

Otros comentarios