

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **365/2022**

Fecha **14/11/2022**

Km INICIO **224161**

Km FINAL **224191**

Km TOTAL **30**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **07:44:00**

Horario fin **12:00:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**

Final **09:20:00**

Total **01:20:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.55**

Día actual **1.30**

Diferencia **0.25**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:00:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**

ppm **0.50**

Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **14:20:00**

ppm **0.86**

Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:50:00**

Día anterior **066598**

Día actual **066606**

Metros cúbicos **8**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:55:00**

Lectura anterior **776.3**

Lectura actual **776.3**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:40:00**

ppm **0.50**

Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **09:10:00**

ppm **0.52**

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:20:00**

Final **10:10:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:00:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Depósito metálico **09:45:00**

ppm **0.80**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:50:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:55:00**

Día anterior **183201**

Día actual **183239**

Metros cúbicos **38**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:40:00**

ppm **0.71**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:25:00**

ppm **0.69**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:20:00**

ppm **0.70**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o