

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **26/2023**Fecha **17/01/2023**Km INICIO **225490**Km FINAL **225497**Km TOTAL **7**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:00:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **09:25:00**Total **01:25:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.90**Día actual **2.10**Diferencia **-0.200000000000000018**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **0.67**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **11:55:00**ppm **0.79**Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**Día anterior **067047**Día actual **067052**Metros cúbicos **5**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:55:00**Lectura anterior **779.5**Lectura actual **779.9**Diferencia **0.39999999999999726**Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:20:00**ppm **0.74**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **09:15:00**ppm **0.78**Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:25:00**

Final **10:15:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:05:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:50:00**

Depósito metálico **09:50:00**

ppm **0.73**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:55:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:00:00**

Día anterior **185481**

Día actual **185521**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:45:00**

ppm **0.60**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:35:00**

ppm **0.76**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:25:00**

ppm **0.50**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o