

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **55/2023**Fecha **10/02/2023**Km INICIO **225845**Km FINAL **225849**Km TOTAL **4**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:00:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **09:15:00**Total **01:15:00**

○○○

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:10:00**Día anterior **1.80**Día actual **2.10**Diferencia **-0.300000000000000004**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:10:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

○○○

CLORO DEPÓSITO HORA **08:15:00**ppm **0.57**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **11:59:00**ppm **0.75**Medidas Correctoras **--**

○○○

CONTADOR POZO HORA **08:45:00**Día anterior **067253**Día actual **067266**Metros cúbicos **13**

○○○

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:50:00**Lectura anterior **781.8**Lectura actual **781.8**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

○○○

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:35:00**ppm **0.47**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **09:05:00**ppm **0.51**Medidas correctoras **--**

○○○

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:15:00**

Final **10:05:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:00:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:45:00**

Depósito metálico **09:45:00**

ppm **0.71**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:50:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:55:00**

Día anterior **186405**

Día actual **186444**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:35:00**

ppm **0.87**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:25:00**

ppm **0.76**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:15:00**

ppm **0.57**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o