

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **10/2023**Fecha **08/01/2023**Km INICIO **225373**Km FINAL **225386**Km TOTAL **13**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **10:15:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **08:55:00**Total **00:55:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.90**Día actual **2.00**Diferencia **-0.100000000000000009**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **0.65**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **10:10:00**ppm **0.76**Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**Día anterior **066971**Día actual **066981**Metros cúbicos **10**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:35:00**Lectura anterior **779.5**Lectura actual **779.5**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:45:00**ppm **0.90**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:20:00**ppm **0.77**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:55:00**

Final **09:50:00**

Total **00:55:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:40:00**

Día anterior

Día actual

Horas total

Horas pocero

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **0.78**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:30:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Día anterior **185183**

Día actual **185223**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:20:00**

ppm **0.77**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:10:00**

ppm **0.72**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.71**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o